

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HUYỆN TUY ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1922/UBND-KTHT  
V/v trả lời đơn kiến nghị  
của công dân

Tuy Đức, ngày 11 tháng 10 năm 2021


Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Mót, thôn Đăk K'run, xã Quảng Tân.

Ngày 14/9/2021, UBND huyện Tuy Đức nhận được đơn của ông: Nguyễn Văn Mót thường trú thôn Đăk K'run, xã Quảng Tân Nội dung đơn cụ thể như sau: Phản ánh việc Công ty TNHH Bảo Ngọc NT thỏa thuận bồi thường thiệt hại tài sản, tuy nhiên trong quá trình khi thi công đơn vị không thực hiện đảm bảo cấp thoát nước qua trận mưa vừa rồi lắp một phần hồ của các hộ dân và đường dây điện thi công đi ngang qua rẫy quá thấp khoảng 8 mét nên không an toàn khi sử dụng và có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Qua nghiên cứu nội dung đơn và sau buổi kiểm tra thực tế ngày 04/10/2021 (có biên bản kèm theo), UBND huyện trả lời cụ thể như sau:

1. Việc đề nghị hỗ trợ, thỏa thuận với hộ gia đình đã được Công ty TNHH Bảo Ngọc NT đã thỏa thuận với hộ gia đình theo quy định.

2. Theo kết quả đo thực tế tại hiện trường: Đường dây điện 220kV đi ngang qua rẫy ông Nguyễn Văn Mót có khoảng cách (cao độ) đo tại hiện trường là 8m; đối chiếu với quy định tại mục II.5.95, phần II hệ thống đường dẫn điện đi qua khu vực ít dân cư tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc vận hành Quy phạm trang bị điện là đảm bảo an toàn điện.


Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của UBND huyện Tuy Đức, kính gửi đến ông Nguyễn Văn Mót được rõ./. 

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng KTHT;
- UBND xã Quảng Tân;
- Lưu: VT, KTHT.



CHỦ TỊCH

  
Phạm Ngọc Ân